

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.382.Н.00273

040674

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод» (ООО «СФЗ»), ОГРН: 1021101120380.

Юридический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.

Фактический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.

Телефон: +7 (8212) 29-37-00, адрес электронной почты: info@plypan.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод» (ООО «СФЗ»), ОГРН: 1021101120380.

Юридический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.

Фактический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.

Телефон: +7 (8212) 29-37-00, адрес электронной почты: info@plypan.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Академия стандартов» (ОС ООО «Академия стандартов»), Адрес: 302040, Орловская область, г. о. город Орёл, г. Орёл, ул. Ломоносова, зд. 6, к. 4, тел. +7 (486) 290-91-01, ОГРН 1205700006390, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.382 от 31.08.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фанера березовая повышенной водостойкости, облицованная термоактивной полимерной пленкой, для применения в строительных конструкциях и транспортном машиностроении, толщиной от 4 мм до 35 мм, плотностью от 645 кг/м³ до 757 кг/м³, марки ФСФ, типом покрытия F, M, W, H, D, Ct, T, SP выпускаемая по ТУ 16.21.12-002-44769167-2020 «Фанера облицованная». Технические условия. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствие которых проводилась сертификация)

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на одном листе (бланк № 011180).

код ОКПД 2

16.21.12.110

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ270726/03-АС от 27.07.2026 г. № ПИ270726/04-АС от 27.07.2026 г. ИЛ ООО «Академия стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.382 от 31.08.2023 г., 302012, Россия, Орловская обл., г. Орёл, ул. 1-я Курская, дом 215, пом. 1. Акт о результатах анализа состояния производства № ААП100626/03 от 10.06.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

ТУ 16.21.12-002-44769167-2020 «Фанера облицованная».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.07.2026 г. по 27.07.2031 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)
(подпись)

(подпись)

Привалов Д.С.

Данилов А.В.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.382.Н.00273**
(номер сертификата соответствия)

011180

(учетный номер бланка)

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Наименование национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Фанера березовая повышенной водостойкости, облицованная термоактивной полимерной пленкой, для применения в строительных конструкциях и транспортном машиностроении, толщиной от 4 мм до 35 мм, плотностью от 645 кг/м ³ до 757 кг/м ³ , марки ФСФ, типом покрытия F, M, W, H, D, St, T выпускаемая по ТУ 16.21.12-002-44769167-2020 «Фанера облицованная». Технические условия».		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные
Фанера березовая повышенной водостойкости, облицованная термоактивной полимерной пленкой, для применения в строительных конструкциях и транспортном машиностроении, толщиной от 4 мм до 35 мм, плотностью от 645 кг/м ³ до 757 кг/м ³ , марки ФСФ, типом покрытия SP выпускаемая по ТУ 16.21.12-002-44769167-2020 «Фанера облицованная». Технические условия».		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

(подпись)

Привалов Д.С.

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Данилов А.В.